

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Лебяжьеvский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Курганской области

ПРЕДПИСАНИЕ №11-2/582 от 13.10.2021 года

В ходе проведения плановой выездной проверки на основании решения №17 от 27.09.2021г., начальника Лебяжьеvского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Старопершинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 641542, Курганская область, Мокроусовский район, с.Старопершино, ул. Школьная, 22 Проверка проведена в целях исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по Курганской области на 2021 год, размещенным на сайте Управления Роспотребнадзора по Курганской области www.45.rospotrebnadzor.ru «Планы мероприятий по надзору» установлено:

07.10.2021г. с 10 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Старопершинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 641542, Курганская область, Лебяжьеvский район, с.Старопершино, ул. Школьная, 22 выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, учебной мебели, а также учебникам и иной издательской продукции:

- в коридорах 1 и 2 этажей нарушена целостность стекол (окна стычные);
- конструкция окон в учебных кабинетах русского языка, начальных классов, имеет разрушения, что не позволяет проводить проветривание;
- в кабинете физики отсутствует холодное и горячее водоснабжение;
- в кабинетах химии, физики, начальных классов требуется замена школьной мебели;
- пол перед входом в спортивный зал неустойчивый;
- в раздевалках спортивного зала школы требуется косметический ремонт;
- санитарные узлы не оборудованы туалетными кабинетами с дверями;
- в санитарных узлах требуется косметический ремонт;
- в санитарных узлах отсутствует электрическое освещение;
- в санитарном узле для мальчиков 2 унитаза, из которых один из двух унитазов не работает;

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей ст. ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.4.11, 2.4.3, 2.5.2, 2.4.6.2, 2.7.2, 2.8.3, 3.4.8, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. п. 2.12, 2.13, 4.5, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(обязательные для выполнения мероприятия, срок их выполнения)

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Старопершинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 641542, Курганская область, Мокроусовский район, с.Старопершино, ул. Школьная, 22.

1. Провести замену окон в кабинетах русского языка, начальных классов

Срок до 15.08.2022г.

2. Провести замену окон в коридоре 1 и 2 этажа.

- Срок до 15.08.2022г.**
3. Обеспечить кабинет физики холодным и горячим водоснабжением;
Срок до 15.08.2022г.
4. Обеспечить кабинет химии вытяжным шкафом;
Срок до 15.08.2022г.
5. Обеспечить кабинет химии, физики горячим и холодным водоснабжением;
Срок до 15.08.2022г.
6. Отремонтировать пол перед входом в спортивный зал
Срок до 15.08.2022г.
7. Туалетные комнаты оборудовать туалетными кабинками
Срок до 15.08.2022г.
8. Провести в санитарных узлах косметический ремонт, заменить нерабочий унитаз, восстановить электрическое освещение
Срок до 15.08.2022г.
8. В кабинетах (физики и химии, начальных классов) заменить мебель (столы и стулья) в соответствии с требованиями СанПиН.
9. Провести в раздевалках спортивного зала косметический ремонт.
Срок до 15.08.2022г.

О выполнении настоящего предписания в срок: до 12.08.2022 г., необходимо представить в Лебяжьевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области (р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 10) сведения о выполнении настоящего предписания с представлением документированной информации в качестве подтверждения выполнения требований предписания.

Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на заместителя начальника Лебяжьевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Федорова Ю.Н. (контактный телефон (8 35237-9-06-50).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Старопершинская средняя общеобразовательная школа» 641542, Курганская область, Мокроусовский район, с. Старопершино, ул. Школьная, 22

Начальник Лебяжьевского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курганской области
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

Н.В. Семенюк
(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «13» октября 2021 года
получил: «13» октября 2021 года  Роцупкина Е.Н.